



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому району
Почтовый адрес: 347512, Ростовская область, п. Орловский, пер. Октябрьский, 8.
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99. Телефон: 8 (86375) 5-11-14 E-mail: 69gpn_rnd@mail.ru

п. Орловский
(место составления акта)

«19» мая 2021 г.
(дата составления акта)
«14» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу / адресам: Россия, Ростовская область, п. Орловский, ул. Пионерская, 77 «а»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 21 от «5» мая 2021 г. была проведена плановая
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

выездная проверка в отношении: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение Детский сад «Весёлая планета»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» ____ 20__ г. с «__» час. «__» мин. до «__» час. «__» мин. Продолжительность «__» час. «__» мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
по Орловскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 11 час. 30 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

«5» мая 2021 г. Мыгаль Галина Анатольевна
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Дознаватель ОНД и ПР по Орловскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области, капитан внутренней службы Малимо-
нов Анатолий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ Детский сад «Весёлая планета» Мыгаль Галина Анатольевна (фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации).

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На противопожарных дверях помещения складского назначения, расположенного на втором этаже здания, механизм для самозакрывания противопожарных дверей находится в неисправном состоянии. п. 29. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479);

На объекте защиты на корпусах огнетушителей отсутствуют порядковые номера. п.407. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479);

В восточной части здания на эвакуационном пути в коридоре расположена мебель: лавки, детские шкафы. п.16. пп. «ж» Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479);


Руководителем не в полной мере осуществляется противопожарная пропаганда. пп. 3 абз. 2 ст. 37. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 21/ 1/ 1-4; об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19.05.2021. с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 01.08.2021.

Подписали лица проводивших проверку:



Дознаватель ОНДиПР по Орловскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области –государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору Малимонов Анатолий Александрович.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ Детский сад «Весёлая планета» Мыгаль Галина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» мая 2021 года



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)